

	<p align="center"><b>Izveštaj o rezultatima ispitivanja tereta zagađenja otpadnih voda (EBS) 01-2-177-XII/18</b></p>	<p>OB-5.10/1-2 Revizija (broj): 3  Stranica 23 od 29</p>
---	--	--

## VII. ZAKLJUČAK

1. Ispitivanje tereta zagađenja otpadnih voda za PPOV Bihać izvršeno je u periodu od 16. do 18. 12. 2018. godine prema Zakonom utvrđenoj metodologiji za utvrđivanje broja ekvivalentnih stanovnika (EBS) – Pravilnik o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada - Sl. Novine FBiH br. 92/07 od 19. 12. 2007 god. i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada - Sl. Novine FBiH br. 79/11.
2. Ispitivanjima je utvrđen ukupni teret zagađenja otpadnih voda izražen preko ekvivalentnog broja stanovnika od:

**EBS = 29087 ES a**

3. Utvrđivanje tereta zagađenja izvršeno je na ispustu otpadnih voda, na kojem je utvrđen maksimalni teret zagađenja od 29087 ES-a.
4. Ispitivanje tereta zagađenja izvršeno je prema dnevnom kapacitetu proizvodnje u dane ispitivanja od 100%.
5. Iz rezultata ispitivanja je vidljivo da svi ispitani parametri zadovoljavaju kriterije "efluenta" za površinske vode shodno Uredbi o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije (Sl. Novine F BiH br. 101/15), Uredbi o dopuni Uredbe o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije (Sl. Novine F BiH br. 1/16) i Uredbi o izmjeni i dopuni Uredbe o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije (Sl. Novine F BiH br. 101/18).

U Mostaru, siječanj 2019. g.



Rukovoditelj laboratorija:

Nikica Zovko dipl. ing.stroj.